



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОНДиПР по Красноармейскому и Цивильскому районам
Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П.Иванова, д. 14,
тел. (83545)21-0-77, факс: (83545) 21-2-47

Акт № _____

по результатам рассмотрения заявления

19.11.2018 года

город Цивильск

___ 11 ___ часов ___ 30 ___ мин.

Главный государственный инспектор Красноармейского и Цивильского районов по пожарному надзору Пискарев Алексей Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного(-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование, рассматривавшего заявление)

в период с «12» ноября 2018 г. по «19» ноября 2018 года провел обследование документов, объекта заявителя, а также территорию, здания, сооружения и помещения муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. А.М. Михайлова» Цивильского района Чувашской Республики

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенных по адресам:

Цивильский район, п. Опытный, ул. Дорожная, д.7;

Цивильский район, п. Опытный, ул. Набережная, д.15;

г. Цивильск, ул. Рогожкина, д.59 лит. а и лит. б.;

Цивильский район, д.Вторые Вурманкасы ул. Центральная, д.9;

Цивильский район, д.Вторые Вурманкасы ул. Центральная, д.10.

при обследовании совместно с директором Федоровой Ларисой Валентиновной

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, индивидуального предпринимателя, законного представителя заинтересованного лица, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) **Учебный корпус располагающий по адресу: Цивильский район, п. Опытный, ул. Дорожная, д.7.**

Здание двухэтажное, отдельно стоящее. 2 степени огнестойкости. Кровля двускатная по деревянной обрешетке. Перегородки кирпичные. Отопление собственное, водяное, электрическое. Освещение электрическое. Наружное противопожарное водоснабжение предусмотрено от пожарного гидранта и пожарного резервуара. Также, тушение может производиться от огнетушителей в количестве 4. Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, имеется вывод сигнала в пожарную часть без участия персонала ПАК «Альтоника-мониторинг». Автоматическая пожарная сигнализация обслуживается ООО «Энергосервис», ПАК «Альтоника-мониторинг» обслуживается ВДПО. Подъезды к зданию приспособлены для подъезда и работы пожарных подразделений.

Учебный корпус располагающий по адресу: Цивильский район, п. Опытный, ул. Набережная, д.15.

Здание состоит из учебных 2-х и 3-х этажных кирпичных корпусов соединенных между собой теплым кирпичным переходом, перегородки кирпичные, перекрытие железобетонные плиты. Фундамент из железобетонных плит. Кровля оцинкованное железо. Освещение электрическое. Класса функциональной пожарной опасности Ф4.1, 2 степени огнестойкости. Подъезды к зданию приспособлены для подъезда и работы пожарных подразделений.

Здания оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, имеется вывод сигнала в пожарную часть без участия персонала ПАК «Альтоника-мониторинг». Автоматическая пожарная сигнализация обслуживается ООО «Дружина», ПАК «Альтоника-мониторинг» обслуживается ВДПО. Отопление водяное, осуществляется от собственной модульной газовой котельной. Освещение электрическое. Наружное противопожарное водоснабжение предусмотрено от пожарного резервуара и пожарного гидранта.

Учебный корпус располагающий по адресу: г. Цивильск, ул. Рогожкина, д.59 лит. а и лит. б.

Здание (лит. А) общественного назначения, по классу функциональной пожарной опасности Ф. 4.1, трехэтажное, 1967 года постройки, 2-й степени огнестойкости. Стены кирпичные, перегородки во всех кабинетах кирпичные. Перекрытия и покрытия из сборных железобетонных плит. Кровля здания двухскатная, металлическая по деревянной обрешетке. Лестницы сборные, железобетонные. Подъезды к зданию приспособлены для подъезда и работы пожарных подразделений.

Здание (лит. б) общественного назначения, по классу функциональной пожарной опасности Ф. 4.1, двухэтажное, 1987 года постройки, 2-й степени огнестойкости. В школе имеется подвальное помещение. Стены кирпичные, перегородки во всех кабинетах кирпичные. Перекрытия и покрытия из сборных железобетонных плит. Кровля здания двухскатная, металлическая по деревянной обрешетке. Лестницы сборные, железобетонные. Подъезды к зданию приспособлены для подъезда и работы пожарных подразделений.

Здания оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, имеется вывод сигнала в пожарную часть без участия персонала ПАК «Альтоника-мониторинг». Автоматическая пожарная сигнализация обслуживается ООО «Дружина», ПАК «Альтоника-мониторинг» обслуживается ВДПО. Отопление водяное, осуществляется от собственной модульной газовой котельной. Освещение электрическое. Наружное противопожарное водоснабжение предусмотрено от пожарного гидранта и пожарного резервуара.

Учебный корпус располагающий по адресу: Цивильский район, д. Вторые Вурманкасы, ул. Центральная, д.9.

Здание 2-этажное, отдельно стоящее. II степени огнестойкости. Кровля мягкая. Перегородки кирпичные, перекрытия железобетонные. Освещение электрическое. Наружное противопожарное водоснабжение предусмотрено от пожарного гидранта и водоема. Подъезды к зданию приспособлены для подъезда и работы пожарных подразделений.

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, имеется вывод сигнала в пожарную часть без участия персонала ПАК «Альтоника-мониторинг». Автоматическая пожарная сигнализация обслуживается ООО «ВДПО», ПАК «Альтоника-мониторинг» обслуживается ВДПО. Отопление центральное, освещение электрическое. Наружное противопожарное водоснабжение предусмотрено от пожарного резервуара

Учебный корпус располагающий по адресу: Цивильский район, д. Вторые Вурманкасы, ул. Центральная, д.10.

Здание 2-этажное, отдельно стоящее. II степени огнестойкости. Кровля двухскатная, профнастил. Перегородки кирпичные, перекрытия железобетонные. Освещение электрическое. Наружное противопожарное водоснабжение предусмотрено от пожарного гидранта и пожарного водоема. Подъезды к зданию приспособлены для подъезда и работы пожарных подразделений.

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, имеется вывод сигнала в пожарную часть без участия персонала ПАК «Альтоника-мониторинг». Автоматическая пожарная сигнализация обслуживается ООО «ВДПО», ПАК «Альтоника-мониторинг» обслуживается ВДПО. Отопление центральное, освещение электрическое. Наружное противопожарное водоснабжение предусмотрено от пожарного резервуара

2) в ходе обследования были выявлены нарушения требований пожарной безопасности,
Не выявлено

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:

директор МБУ ДО, Д ШШ
И. В. Александров
А. В. Федоров

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица,
фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации;
фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей,
а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)


«19» ноября 20 18 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Феррерова е.в.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п.) (гражданина)

«19» ноября 20__ г.



(подпись)

Вывод по результатам обследования:

Противопожарное состояние помещений муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. А.М. Михайлова» Цивильского района Чувашской Республики соответствует нормам пожарной безопасности
«19» ноября 2018 г.

Обследование проводил:

Главный государственный инспектор Красноармейского и Цивильского районов по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«19»_ноября_2018г.



(подпись)

Пискарев А.Н.